



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru, Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО, КАМБАРСКОГО И КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ

г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 8(34147) 4-06-50, [sargpn@mchs-18.ru](mailto:sargpn@mchs-18.ru)

г. Сарапул

«26» ноября 2020г.

Предписание № 13/69/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 24», директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» Терехановой Ирине Юрьевне

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.*

во исполнение распоряжения № 13/69 от «28» октября 2020 г., выданного главным государственным инспектором г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Смаевым Станиславом Алексеевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 11 час. 00 мин. «02» ноября 2020 г. по 12 час.00 мин. «02» ноября 2020 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объекта (ов) защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24», (юридический адрес: Удмуртская Республика, Сарапул, ул. Фурманова, 1 «а».; место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Сарапул, ул. Фурманова, 1 «а».

Лицо (а), проводившие проверку: государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Коровин Павел Витальевич

совместно с: директором МБОУ СОШ № 24 Терехановой И.Ю.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения       | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1.            | 2.   | 3.   | 4.   | 5.   |
| 1/1/1         | Фактический тип системы оповещения и управления эвакуации людей в школе не соответствует требуемому (фактически 2 тип, необходимо 3 тип) | Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ ст.ст. 4, 6, 151; СП 3.13130.2009 Таблица 1; таблица 2, п/п. 14  | 01.11.2021 г.  |  |
| 1/1/2         | Отсутствует исполнительная документация на установки и систе-  | Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012   | 01.11.2021 г.  |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| мы противопожарной защиты объекта (рабочий проект) | г. № 390 «О противопожарном режиме» п.61 |  |  |
|--|--|--|--|

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Коровин П.В.

*(должность фамилия, инициалы инспектора)*



**Предписание для исполнения получил:**

Директор МБОУ СОШ №24 Тереханова И.Ю.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**« 26 » ноября 2020 г.**

*И.Ю. Тереханова*