



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru, E-mail: ugpn-o@udm.net, Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО, КАМБАРСКОГО и КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ

г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 8(34147) 4-06-50, sargpn@mchs-18.ru

г. Сарапул

« 21 » ноября 2019г.

Предписание № 13/64/1/1-2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №24», директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» Терехановой Ирине Юрьевне.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.*

во исполнение распоряжения № 13/64 от «07» ноября 2019 г., выданного главным государственным инспектором г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Смаевым Станиславом Алексеевичем, в период с 16 час. 00 мин. «08» ноября 2019г. по 09 час. 00 мин. «21» ноября 2019 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объекта (ов) защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» (сокращенное название МБОУ «СОШ №24»), (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 1 «а»); осуществляющего свою деятельность по адресу (ам): Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 1 «а».

**Лицо (а), проводившие проверку:** государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Морозов Александр Сергеевич совместно с: Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» Терехановой Ириной Юрьевной.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Фактический тип системы оповещения и управления эвакуации людей в школе не соответствует требуемому (фактически 2 тип, необходимо 3 тип)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ ст.ст. 4, 6, 151; СП 3.13130.2009 Таблица 1; таблица 2, п/п. 14	01.11.2020г.	

1/1/2	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (рабочий проект)	Правила противопожарного режима в РФ п.61;	01.11.2020г.	
-------	--	--	--------------	--

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Морозов А.С.

*(должность фамилия, инициалы инспектора)*


  
(подпись)  
**«21» ноября 2019 г.**  
М.Л.П.\*

**Предписание для исполнения получил:**

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» Тереханова Ирина Юрьевна.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**« 21 » \_\_ ноября \_\_ 2019 г.**



**Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
ЦРЦ МЧС России г. Москва - 8 (499) 449-89-89  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99**