



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru, E-mail: ugpn-o@udm.net, Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО, КАМБАРСКОГО и КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ

г. Сарапул, Площадь Свободы, 5; 8(34147) 4-06-50, sargpn@mchs-18.ru

г. Сарапул

« 09 » ноября 2018г.

Предписание № 13/59/1/1-1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий  
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №24», директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» Терехановой Ирине Юрьевне.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.*

во исполнение распоряжения № 13/59 от «26» октября 2018 г., выданного главным государственным инспектором г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Смаевым Станиславом Алексеевичем, в период с 15 час. 00 мин. «06» ноября 2018г. по 10 час. 00 мин. «09» ноября 2018 г. проведена **внеплановая** выездная проверка объекта (ов) защиты Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» (сокращенное название МБОУ «СОШ №24»), (юридический адрес: Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 1 «а»); осуществляющего свою деятельность по адресу (ам): Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Фурманова, 1 «а».

**Лицо (а), проводившие проверку:** государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Морозов Александр Сергеевич совместно с: Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» Терехановой Ириной Юрьевной.

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1/1/1	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: - уровень звукового давления	Правила противопожарного режима в РФ п.61;	01.11.2019г.	

<p>создаваемое системой оповещения в помещениях 61-63Дб;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- система пожарной сигнализации (АПС) не обеспечивает нормативную надежность резервного электропитания (24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме «ТРЕВОГА»);</li> <li>- приемно-контрольный прибор «СИГНАЛ-20» не выдает сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» - при снятии пожарного извещателя;</li> <li>- система оповещения при пожаре срабатывает не от двух пожарных извещателей (по факту команда управления формируется с одного извещателя);</li> <li>- частично пожарные извещатели имеют чувствительность выше 0,2 Дб/м (предельная норма 0,05 – 0,2 Дб/м);</li> <li>- Кабельные линии системы оповещения выполнены проводом типа КСПВ (предел огнестойкости менее 180 минут);</li> <li>- допущена прокладка линии пожарной сигнализации менее 0,5 метра от линии электроснабжения 220В, а также от осветительных приборов;</li> <li>- необходима замена дымовых пожарных извещателей – 54 шт. (на момент обследования);</li> <li>- необходима замена АКБ в приемно-контрольном приборе - текущая емкость 28%;</li> <li>- необходимо произвести ремонт АПС и СОУЭ на 2 и 3 этажах.</li> </ul> <p>При обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности, а именно АПС и СОУЭ здания школы не соблюдаются проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности.</p>			
--	--	--	--

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Морозов А.С.

*(должность фамилия, инициалы инспектора)*



**Предписание для исполнения получил:**

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №24» Тереханова Ирина Юрьевна.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)*

**« 09 » \_ ноября \_ 2018 г.**

**Единые «телефоны доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99  
ЦРЦ МЧС России г. Москва - 8 (499) 449-89-89  
МЧС России г. Москва - 8(499) 216-99-99**